

参考資料-7 アスベスト調査結果(佐屋センター)

(教育施設アスベスト製品(再)調査一覧表)

平成21年5月13日

施設名										封じ込め済み	飛散・(準)アスベスト			暴露の恐れ	備考		
	建築年	階数	天井	鉄骨耐火被覆	内壁	床	屋根裏	階段 げ裏	あ	飛散性に準ずる	疑わしい製品名	囲い込み済み	有無	床面積		仕上げ 面積	有は○ 無は▲
学校給食佐屋センター	S51	2			○						ジュラクサテン吹付			63		▲	女子休憩室
学校給食佐屋センター	S51	2			○						ジュラクサテン吹付			24		▲	男子休憩室

*立田センターには、アスベスト製品の使用は認められない。
*トレモライトの含有は無いことをH21年8月の調査結果にて確認済み。