

施設名	はちかいじょうすいじょう 八開浄水場	施設番号
所在地 電話番号	江西町宮西30番地2 0567-55-7146（上水道課）	268
所管課	上水道課	

施設情報

写真

分類	大分類	上水道施設		
	中分類	上水道施設		
	小分類	浄水場		
設置条例等	愛西市水道事業の設置に関する条例			
運営形態	直営			
総敷地面積	1,201.00 m ²	うち市有外		棟数
総延床面積	272.84 m ²	うち市有外		1



指定避難所	
指定緊急避難場所	
受動喫煙特定施設	第二種施設
駐車場台数	0
（うち優先駐車場）	0
巡回バス停	無
最寄駅	名鉄六輪駅（徒歩60分）
防犯カメラ	未設置
スロープ	未対応
エレベーター	未設置
トイレ	設置（和式のみ）
多目的トイレ	未設置
オストメイト	未設置

授乳場所	未対応
おむつ交換場所	未対応
備考	

建物

棟番	建物名	構造名	延床面積 (m ²)	地上	地下	建築年度	大規模 修繕	経過 年数	AED
1	管理棟	鉄筋コンクリート造	272.84	2		S51(1976)		48	

施設名	はちかいじょうすいじょう 八開浄水場	施設番号
所在地 電話番号	江西町宮西30番地2 0567-55-7146（上水道課）	268
所管課	上水道課	

コスト状況 支出(千円)

年度	人件費	光熱水費等	工事修繕費	指定管理料	委託料	不動産賃借料	その他	減価償却費	合計
令和6	0	2,667	6,673	0	2,580	0	0	22,907	34,827
令和5	0	2,474	2,557	0	618	0	0	22,963	28,612
令和4	0	3,064	3,770	0	599	0	0	23,197	30,630

収入(千円)

年度	使用料	その他収入	指定管理者収入	合計
令和6	68,994	19,246	0	88,240
令和5	54,746	22,031	0	76,777
令和4	61,795	16,699	0	78,494

データ比較

市民数	市民1人あたり支出額	延床面積1㎡あたり支出額
60,228 人	-887 円	-195,768 円
60,941 人	-790 円	-176,530 円
61,378 人	-780 円	-175,428 円

修繕状況 工事名が【】は指定管理者等による修繕

年度	修繕区分	工事名	建物名 階場所
令和6 (2024)	修繕	配水ホップ整備	管理棟
令和6 (2024)	更新	系統基本設計	浄水場敷地内
令和6 (2024)	修繕	計装盤整備	管理棟
令和6 (2024)	修繕	【定期修繕(予防保全)】	管理棟
令和5 (2023)	修繕	配水ホップ整備	管理棟
令和5 (2023)	修繕	【定期修繕(予防保全)】	管理棟
令和4 (2022)	修繕	水銀灯修繕工事	浄水場敷地内
令和4 (2022)	更新	配水池手摺支柱基礎部更新工事	浄水場敷地内
令和4 (2022)	修繕	【定期修繕(予防保全)】	管理棟
令和3 (2021)	修繕	給水管修繕工事	浄水場敷地内
令和3 (2021)	修繕	配水ホップ整備工事	管理棟
令和3 (2021)	修繕	配水ホップ盤整備工事	管理棟
令和3 (2021)	修繕	塩素外配管修繕工事	管理棟
令和3 (2021)	修繕	西側電気室エアコン修繕工事	管理棟
令和3 (2021)	修繕	吐出管塗装工事	管理棟
令和2 (2020)	修繕	残留塩素計修繕工事	管理棟
令和2 (2020)	修繕	地震計用無停電電源装置修繕工事	管理棟
令和元 (2019)	修繕	通報装置用バッテリー取替工事	管理棟

施設名	はちかいじょうすいじょう 八開浄水場	施設番号
所在地 電話番号	江西町宮西30番地2 0567-55-7146（上水道課）	268
所管課	上水道課	

平成29 (2017)	修繕	八開浄水場 照明器具取替工事	管理棟
平成29 (2017)	修繕	八開浄水場 浄化槽ﾌﾟﾛｯﾄ-取替	管理棟
平成29 (2017)	修繕	八開浄水場 ﾄﾞﾗﾑ缶保管場所工事	管理棟
平成28 (2016)	修繕	八開浄水場 無停電電源装置用ﾊﾞｯﾃﾘ-取替	管理棟
平成28 (2016)	修繕	八開浄水場 換気扇4台取替	管理棟
平成28 (2016)	修繕	八開浄水場 非常用発電機充電器取替工事	管理棟
平成27 (2015)	修繕	八開浄水場 排水ﾋﾞｯﾄ高水位警報増設他修繕 工事	管理棟
平成27 (2015)	修繕	八開浄水場 接地抵抗改修工事	管理棟

施設名	さおりちゅうぶじょうすいじょう 佐織中部浄水場	施設番号
所在地 電話番号	諏訪町郷浦62番地 0567-55-7146（上水道課）	269
所管課	上水道課	

施設情報

写真

分類	大分類	上水道施設		
	中分類	上水道施設		
	小分類	浄水場		
設置条例等	愛西市水道事業の設置に関する条例			
運営形態	直営			
総敷地面積	3,296.00 m ²	うち市有外		棟数
総延床面積	441.66 m ²	うち市有外		1



指定避難所	
指定緊急避難場所	
受動喫煙特定施設	第二種施設
駐車場台数	0
（うち優先駐車場）	0
巡回バス停	無
最寄駅	名鉄藤浪駅（徒歩13分）
防犯カメラ	未設置
スロープ	未対応
エレベーター	未設置
トイレ	設置（和式のみ）
多目的トイレ	未設置
オストメイト	未設置

授乳場所	未対応
おむつ交換場所	未対応
備考	

建物

棟番	建物名	構造名	延床面積 (m ²)	地上	地下	建築年度	大規模修繕	経過年数	AED
1	管理棟	鉄筋コンクリート造	441.66	2		S49(1974)		50	

施設名	さおりちゅうぶじょうすいじょう 佐織中部浄水場		施設番号
所在地 電話番号	諏訪町郷浦62番地 0567-55-7146（上水道課）		269
所管課	上水道課		

コスト状況

支出(千円) 佐織西部浄水場分含む

年度	人件費	光熱水費等	工事修繕費	指定管理料	委託料	不動産賃借料	その他	減価償却費	合計
令和6	0	16,408	3,263	0	3,227	0	0	110,173	133,071
令和5	0	15,929	10,679	0	6,370	0	0	106,326	139,304
令和4	0	20,416	15,478	0	1,748	0	0	96,475	134,117

収入(千円) 佐織西部浄水場分含む

データ比較

年度	使用料	その他収入	指定管理者収入	合計	市民数	市民1人あたり支出額	延床面積1㎡あたり支出額
令和6	324,813	68,994	0	393,807	60,228 人	-4,329 円	-590,351 円
令和5	246,412	122,147	0	368,559	60,941 人	-3,762 円	-519,077 円
令和4	293,607	98,387	0	391,994	61,378 人	-4,201 円	-583,881 円

修繕状況 工事名が【】は指定管理者等による修繕

年度	修繕区分	工事名	建物名 階場所
令和6 (2024)	修繕	【定期修繕(予防保全)】	管理棟
令和6 (2024)	更新	系統基本設計	浄水場敷地内
令和5 (2023)	修繕	【定期修繕(予防保全)】	管理棟
令和4 (2022)	修繕	2階監視モニターHDD修繕工事	管理棟
令和4 (2022)	修繕	水銀灯修繕工事	浄水場敷地内
令和4 (2022)	修繕	混和池空気取入口修繕工事	浄水場敷地内
令和4 (2022)	修繕	自家発電設備修繕工事	管理棟
令和4 (2022)	修繕	緊急遮断弁設備修繕工事	浄水場敷地内
令和4 (2022)	更新	配水池外部昇格設備更新工事	浄水場敷地内
令和4 (2022)	更新	配水池手摺支柱基礎部更新工事	浄水場敷地内
令和4 (2022)	修繕	【定期修繕(予防保全)】	管理棟
令和3 (2021)	修繕	残留塩素計修繕工事	管理棟
令和3 (2021)	更新	無停電電源装置更新工事	管理棟
令和3 (2021)	修繕	緊急遮断弁ヒット内水中ポンプ取替工事	浄水場敷地内
令和2 (2020)	修繕	逆洗槽排水管修繕等工事	浄水場敷地内
令和2 (2020)	修繕	県水流入弁現場操作盤開度指示計修繕工事	浄水場敷地内
令和2 (2020)	更新	信号入出力装置更新工事	管理棟
令和元 (2019)	新規	排水設備工事	浄水場敷地内

施設名	さおりちゅうぶじょうすいじょう 佐織中部浄水場	施設番号
所在地 電話番号	諏訪町郷浦62番地 0567-55-7146 (上水道課)	269
所管課	上水道課	

令和元 (2019)	修繕	井水汲上ホップ 場フェンス支柱修繕工事	管理棟
令和元 (2019)	修繕	ろ過ホップ用フード弁取替工事	管理棟
令和元 (2019)	更新	通報装置用バッテリー取替工事	管理棟
令和元 (2019)	修繕	2階制御盤室 エアコン修繕工事	管理棟
令和元 (2019)	修繕	配水ホップ 盤修繕工事	管理棟
令和元 (2019)	修繕	直流電源装置蓄電池更新工事	管理棟
令和元 (2019)	更新	センサー更新工事	管理棟
令和元 (2019)	修繕	1階WC床排水工事	管理棟
平成30 (2018)	修繕	佐織中部浄水場 ろ過ホップ 室扉修繕	管理棟
平成30 (2018)	修繕	佐織中部浄水場 油面警報切替スイッチ取付修繕	管理棟
平成30 (2018)	修繕	佐織中部浄水場 次亜注入バルブ取替工事	管理棟
平成29 (2017)	修繕	佐織西部浄水場 取水設備修繕工事φ100仕切弁・逆止弁取替	浄水場敷地内
平成29 (2017)	修繕	佐織中部浄水場 取水設備修繕工事φ125仕切弁取替	諏訪町郷東75番地
平成28 (2016)	修繕	佐織中部浄水場 監視装置テレビカメラ修繕	管理棟
平成28 (2016)	修繕	佐織西部浄水場 換気扇取替及びフード取付工事	管理棟
平成28 (2016)	修繕	佐織西部浄水場 圧力タンク修繕	浄水場敷地内
平成28 (2016)	修繕	佐織西部浄水場 圧力タンク修繕	浄水場敷地内
平成27 (2015)	修繕	佐織西部浄水場 配水池水位電極修繕	浄水場敷地内
平成27 (2015)	修繕	佐織中部浄水場 残留塩素計修繕工事	管理棟
平成27 (2015)	修繕	佐織中部浄水場 No.1配水池水位計更新工事	浄水場敷地内
平成27 (2015)	修繕	佐織西部浄水場 排水柵修繕工事	管理棟
平成27 (2015)	修繕	佐織中部浄水場 床排水ホップ取替修繕	管理棟
平成27 (2015)	修繕	佐織中部浄水場 排水ピット高水位警報増設他修繕工事	管理棟
平成26 (2014)	修繕	佐織中部・西部浄水場 薬注タンク交換修繕	管理棟
平成26 (2014)	修繕	佐織西部浄水場 薬注タンク清掃	滅菌室
平成26 (2014)	修繕	佐織中部浄水場 薬注タンク清掃	管理棟
平成26 (2014)	修繕	佐織中部浄水場 計装盤計器取替・電灯・動力盤改修修繕工事	管理棟
平成26 (2014)	修繕	佐織中部浄水場 計装機器用テレビカメラ取替	管理棟
平成26 (2014)	修繕	佐織中部浄水場 非常用自家発電設備修繕	管理棟
平成26 (2014)	修繕	佐織中部・西部浄水場設備修繕	管理棟

施設名	さおりちゅうぶじょうすいじょう 佐織中部浄水場		施設番号
所在地 電話番号	諏訪町郷浦62番地 0567-55-7146（上水道課）		269
所管課	上水道課		

平成26 (2014)	修繕	佐織中部浄水場 計装盤ソーケツパ ^レ ッテリ-取替	管理棟
平成26 (2014)	修繕	佐織中部浄水場 PCタンク1号側壁修繕	浄水場敷地内

施設名	さおりせいぶじょうすいじょう 佐織西部浄水場	施設番号
所在地 電話番号	草平町川田91番地 0567-55-7146（上水道課）	270
所管課	上水道課	

施設情報

写真

分類	大分類	上水道施設		
	中分類	上水道施設		
	小分類	浄水場		
設置条例等	愛西市水道事業の設置に関する条例			
運営形態	直営			
総敷地面積	676.00 m ²	うち市有外		棟数
総延床面積	24.80 m ²	うち市有外		3



指定避難所	
指定緊急避難場所	
受動喫煙特定施設	第二種施設
駐車場台数	0
（うち優先駐車場）	0
巡回バス停	無
最寄駅	名鉄六輪駅（徒歩18分）
防犯カメラ	未設置
スロープ	未対応
エレベーター	未設置
トイレ	未設置
多目的トイレ	未設置
オストメイト	未設置

授乳場所	未対応
おむつ交換場所	未対応
備考	

建物

棟番	建物名	構造名	延床面積 (m ²)	地上	地下	建築年度	大規模修繕	経過年数	AED
1	管理棟	コンクリートブロック造	20.00	1		S45(1970)		54	
2	滅菌機室	コンクリートブロック造	3.00	1		S45(1970)		54	
3	取水ポンプ室(工作物)	鉄筋コンクリート造	1.80	1		S45(1970)		54	

施設名	さおりせいぶじょうすいじょう 佐織西部浄水場	施設番号
所在地 電話番号	草平町川田91番地 0567-55-7146（上水道課）	270
所管課	上水道課	

コスト状況

支出(千円) 佐織中部浄水場に合算

年度	人件費	光熱水費等	工事修繕費	指定管理料	委託料	不動産賃借料	その他	減価償却費	合計
令和6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

収入(千円) 佐織中部浄水場に合算

年度	使用料	その他収入	指定管理者収入	合計
令和6	0	0	0	0
令和5	0	0	0	0
令和4	0	0	0	0

データ比較

市民数	市民1人あたり支出額	延床面積1㎡あたり支出額
60,228 人	0 円	0 円
60,941 人	0 円	0 円
61,378 人	0 円	0 円

修繕状況 工事名が【】は指定管理者等による修繕

年度	修繕区分	工事名	建物名 階場所
令和6 (2024)	更新	系統基本設計	浄水場敷地内
令和6 (2024)	修繕	【定期修繕(予防保全)】	
令和5 (2023)	修繕	【定期修繕(予防保全)】	
令和4 (2022)	修繕	混和池側壁修繕工事	浄水場敷地内
令和4 (2022)	修繕	配水池空気取入口修繕工事	浄水場敷地内
令和4 (2022)	修繕	配水ポンプ盤内修繕工事	管理棟
令和4 (2022)	更新	電磁流量計取替工事	浄水場敷地内
令和4 (2022)	修繕	【定期修繕(予防保全)】	
令和3 (2021)	修繕	残留塩素計修繕工事	浄水場敷地内
令和3 (2021)	更新	電気設備取替工事	浄水場敷地内
令和3 (2021)	修繕	圧力タンク塗装工事	浄水場敷地内
令和3 (2021)	修繕	圧力タンク北側ドリ配管漏水修理工事	浄水場敷地内
令和3 (2021)	修繕	No.2圧力タンクバルブ修繕	浄水場敷地内
令和3 (2021)	修繕	ろ過装置ろ材取替工事	浄水場敷地内
令和元 (2019)	修繕	残留塩素計設置工事	管理棟
令和元 (2019)	修繕	電気設備修繕工事	浄水場敷地内
令和元 (2019)	更新	通報装置用バッテリー取替工事	管理棟
令和元 (2019)	修繕	排水ポンプ用電源盤改造工事	

施設名	さおりせいぶじょうすいじょう 佐織西部浄水場	施設番号
所在地 電話番号	草平町川田91番地 0567-55-7146（上水道課）	270
所管課	上水道課	

令和元 (2019)	修繕	ローリ配管修繕工事	
平成28 (2016)	修繕	佐織西部浄水場 圧力タンク修繕	浄水場敷地内
平成28 (2016)	修繕	佐織西部浄水場 換気扇取替及びフード取付工事	管理棟
平成28 (2016)	修繕	佐織西部浄水場 圧力タンク修繕	浄水場敷地内
平成27 (2015)	修繕	佐織西部浄水場 配水池水位計電極修繕	浄水場敷地内
平成27 (2015)	修繕	佐織西部浄水場 排水柵修繕工事	管理棟
平成26 (2014)	修繕	佐織中部・西部浄水場設備修繕	管理棟
平成26 (2014)	修繕	佐織中部・西部浄水場 薬注タンク交換修繕	滅菌機室
平成26 (2014)	修繕	佐織西部浄水場 薬注タンク清掃	滅菌機室